

№ 653/26 від 27.05.2026

**Міністерство розвитку громад та
територій України**

*Про надання пропозицій і
зауважень до проєкту ДБН*

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація об'єднаних територіальних громад» проаналізувала проєкт ДБН В.2.2-4:202Х «Заклади дошкільної освіти», підготовлені Міністерством розвитку громад та територій України, і, з огляду на важливість документа для громад, надаємо зауваження та пропозиції до нього.

Ці пропозиції схвалено рішенням 25.06.2026 Правління Всеукраїнської асоціації ОТГ та підтримано 26.05.2026 під час засідання Платформи «Дитинство», а також спрямовано на:

- дотримання законодавства у сфері освіти, зокрема дошкільної освіти, вжиття відповідних термінів і понять;
- врахування вікових та індивідуальних потреб хлопців і дівчат дошкільного віку;
- забезпечення ефективного використання коштів місцевих бюджетів на створення осередків пізнавальної активності дітей у системі дошкільної освіти, а також надання додаткових до освітніх послуг (догляду, цілодобового перебування, харчування, грудного вигодовування дітей ясельного віку тощо).

Просимо розглянути їх і врахувати під час винесення редакції зазначеного проєкту ДБН на затвердження.

Додаток: на 17 арк. в 1 прим.

Виконавчий директор

Тарас ДОБРІВСЬКИЙ

Людмила Мозгова 097 743 05 68, doshkilnaosvita.hromady@gmail.com



СЕД АСКОД - Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація об'єднаних територіальних громад»
№ документа: 653/26
Дата реєстрації: 27.05.2026
Сертифікат: 5E984D526F82F38F0400000055F6CC01CDFB9707
Дійсний з: 20.05.2026 10:10:40
Дійсний до: 20.05.2027 23:59:59
Підписувач: ДОБРІВСЬКИЙ ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
Мітка часу: 27.05.2026 16:12:56

**ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ОТГ
ДО ПРОЄКТУ ДБН
«ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» (ДБН В.2.2-4:202Х)**

Редакція проєкту ДБН	Редакція проєкту ДБН з пропозиціями	Обґрунтування
ЗМІСТ		
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ		
Відсутні	Додати: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2025 № 1557 «Про затвердження Державного стандарту дошкільної освіти» (вступає в силу 1 вересня 2027 року); Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2025 № 844, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.06.2025 за № 994/44400 «Про затвердження Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти»; Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.10.2025 № 1604), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.04.2016 за № 563/28693 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів дошкільної освіти»; після слів «постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530» доповнити словами і знаком «(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 р. № 1036)» далі по тексту;	

7.2.3 Приміщення для музичних, фізкультурних, навчальних занять та ігор	7.2.3 Приміщення для музичних, фізкультурних та інших занять та ігор	У сфері дошкільної освіти немає терміна «навчальне заняття»
	3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ	
<...> тип організації освітньої діяльності спеціальний дитячий садок, дошкільний підрозділ, заклад дошкільної освіти;	<...> тип організації освітньої діяльності «спеціальний дитячий садок», заклад дошкільної освіти, дошкільний підрозділ;	
3.4 групові (приміщення) осередки Блок взаємозв'язаних приміщень (роздягальня, ігрова, спальня, туалетна, буфетна), призначений для основного перебування групи дітей одного (або різного) дошкільного віку в будівлях ясел, дитячих садків, ясел-садків.	3.4 групові (приміщення) осередки Блок взаємозв'язаних приміщень (роздягальня, ігрова, спальня, туалетна, буфетна), призначений для основного перебування в будівлях (приміщення) закладів дошкільної освіти групи дітей одного (або різного) віку – віку немовляти, раннього та/або дошкільного віку.	
5.6 За завданням на проєктування для ясел, дитячих садків та спеціальних дитячих садків з урахуванням [1], [2] [3] слід визначати: 1) кількість груп, а для спеціальних дитячих садків - кількість груп з урахуванням категорій (типів) особливих освітніх потреб (труднощів) дітей та рекомендованого рівня підтримки; 2) наповнюваність груп; 3) розподіл між групами за віковими ознаками; 4) розподіл між групами за розпорядком перебування відповідно до [1], (групи з цілодобовим перебуванням, з короткотривалим перебуванням тощо).	5.6 За завданням на проєктування для ясел, дитячих садків та спеціальних дитячих садків з урахуванням [1], [2] [3] слід визначати: 1) кількість груп, а для спеціальних дитячих садків - кількість груп з урахуванням категорій (типів) особливих освітніх потреб (труднощів) дітей та рекомендованого рівня підтримки; 2) наповнюваність груп; 3) розподіл між групами за віковими ознаками; а також можливість перетворення груп в межах одного типу на різновікові; 4) розподіл між групами за розпорядком перебування відповідно до [1], або можливість перебувати в групі вихованців з різними розпорядком перебування (групи повного дня, з короткотривалим перебуванням,	Положення про типи пункти 9, 10, 11, 14, 30 Зауваження: послуга цілодобового перебування не є освітньою послугою, це додаткова послуга догляду за дитиною, яка не є обов'язковою. Послуга може надаватися окремій дитині, або

	короткотривалого перебування вихованців в групі повного дня). Допускається облаштування приміщення для дітей з розпорядком цілодобового перебування (в дитячому садку або у спеціальному дитячому садку)*	формуватися група, що функціонує у вечірні, ранкові години, нічний час
5.7 Проектування ясел, дитячих садків та спеціальних дитячих садків здійснюється з дотриманням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, встановлених Кодексом цивільного захисту України, ДБН В.1.2-4. У складі будівель і споруд ясел, дитячих садків та спеціальних дитячих садків або на їх території передбачаються захисні споруди цивільного захисту чи споруди подвійного призначення з дотриманням вимог Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України про «Дошкільну освіту», [2], Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об'єктів до складу та виключення таких об'єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року №138, ДБН В.1.2-4 та ДБН В.2.2-5.	5.7 Проектування ясел, дитячих садків та спеціальних дитячих садків здійснюється з дотриманням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, встановлених Кодексом цивільного захисту України, ДБН В.1.2-4. У складі будівель і споруд ясел, дитячих садків та спеціальних дитячих садків або на їх території передбачаються захисні споруди цивільного захисту чи споруди подвійного призначення з дотриманням вимог Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України про «Дошкільну освіту», [2], постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2025 р. № 818 «Деякі питання про типи організації освітньої діяльності закладів дошкільної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2025 р. № 817 «Про затвердження Положення про спеціальний дитячий садок», Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об'єктів до складу та виключення таких об'єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, ДБН В.1.2-4 та ДБН В.2.2-5. Пункт 5.7 доповнити новими реченнями наступного змісту: «У разі проектування ясел, дитячих садків та спеціальних дитячих садків у складі житлових та/або	Пункти 93 та 56 відповідно

	громадських будівель і споруд допускається проектування захисної споруди цивільного захисту чи споруди подвійного призначення для спільного використання мешканцями (персоналом) житлових та/або громадських будівель і споруд та учасниками освітнього процесу ясел, дитячих садків та спеціальних дитячих садків при дотриманні наступних умов: приміщення для укриття учасників освітнього процесу ясел, дитячих садків та спеціальних дитячих садків повинні бути відокремленні від інших приміщень захисної споруди цивільного захисту чи споруди подвійного призначення; приміщення для укриття учасників освітнього процесу ясел, дитячих садків та спеціальних дитячих садків повинні проектуватись із дотриманням вимог пункту 8.2 «Заклади освіти» ДБН В.2.2-5 щодо особливостей проектування закладів дошкільної освіти.».	
6.2.13 В <i>яслах та</i> дитячих садках місткістю від 41 вихованця рекомендується передбачати майданчики з тренажерним обладнанням, доріжки для рекреаційних прогулянок та лікувальної ходи.	6.2.13 У дитячих садках місткістю від 41 вихованця рекомендується передбачати майданчики з тренажерним обладнанням, доріжки для рекреаційних прогулянок та лікувальної ходи.	Діти ясельного віку ще замалі
6.16.1 Для ясел та дитячих садків місткістю до 40 вихованців включно слід передбачати не менше ніж один спортивно-ігровий майданчик, розрахований для одночасного використання його всіма групами вихованців <i>такого закладу</i> .	<...> закладу дошкільної освіти з таким типом організації освітньої діяльності.	
6.16.2 Для спеціальних дитячих садків місткістю до 24 вихованців включно слід передбачати не менше ніж один універсальний фізкультурно - ігровий майданчик,		

розрахований для одночасного використання його всіма групами вихованців <i>такого закладу</i>.		
6.2.15 Для забезпечення досягнення вихованцями результатів визначених [7], [2], а для спеціальних дитячих садків з урахуванням категорій (типів) особливих освітніх потреб (труднощів) вихованців та відповідно [3], завданням на проєктування можуть передбачатись інші <i>зони та майданчики</i>.	6.2.15 Для забезпечення досягнення вихованцями результатів, визначених державним стандартом дошкільної освіти [7], освітніми та парціальними програмами [1], [2], а для спеціальних дитячих садків з урахуванням категорій (типів) особливих освітніх потреб (труднощів) вихованців та відповідно [3], завданням на проєктування можуть передбачатись інші зони, майданчики та осередки [9]. Так, на території закладу дошкільної освіти можуть бути облаштовані осередки пізнавальної активності (міні-екологічні станції, відкриті експериментальні зони, природничі маршрути, агрономічні ділянки тощо); - осередки художньої творчості; - осередки соціалізації (для вивчення правил дорожнього руху, казкотерапії тощо).	
6.2.17 Допускається для ясел, дитячих садків (місткістю від 41 вихованця) та спеціальних дитячих садків (місткістю від 25 вихованців) передбачати: - <i>зону</i> екологічної стежини; - <i>зону</i> юних натуралістів; - <i>зону</i> зоокуточку. У разі влаштування <i>зони</i> юних натуралістів із ділянкою овочевих і плодово-ягідних культур або <i>зони</i> екологічної стежини із куточками лісу, луків, городу, саду, квітника, площу таких <i>зон</i> допускається приймати із розрахунку 0,75 м² на одного вихованця від чотирьох до восьми років у складі групи. У разі влаштування <i>зони</i> зоокуточка, його площу рекомендується приймати не менше ніж 30 м².	6.2.17 Допускається для ясел, дитячих садків (місткістю від 41 вихованця) та спеціальних дитячих садків (місткістю від 25 вихованців) передбачати осередки пізнавальної активності [9]: - осередок екологічної стежини; - осередок юних натуралістів; - осередок зоокуточку. У разі влаштування осередку юних натуралістів із ділянкою овочевих і плодово-ягідних культур або осередку екологічної стежини із куточками лісу, луків, городу, саду, квітника, площу таких осередків допускається приймати із розрахунку 0,75 м² на одного вихованця від чотирьох до восьми років у складі групи. У разі влаштування осередку зоокуточка, його площа визначається завданням на проєктування.	Серед освітян ухвалене концептуальне рішення місця діяльності вихованців не називати зонами, а називати осередками розвитку!

7.1.2 Допускається проєктувати ясла, дитячі садки місткістю від 41 вихованця та спеціальні дитячі садки місткістю від 25 вихованців вбудованими та вбудовано-прибудованими: 1) у житлові будинки за умови: - обмеження їх загальної місткості не більше ніж 90 вихованців для ясел та спеціальних дитячих садків та не більше ніж 120 вихованців для дитячих садків; - виділення приміщень <i>таких закладів</i> в окремий протипожежний відсік; - розташування приміщень <i>ясел, дитячих садків та спеціальних дитячих садків на першому поверсі або першому - другому поверхах</i> із влаштуванням окремого виходу назовні (на вулицю) згідно з вимогами ДБН В.1.1-7; - розташування на перших поверхах групових (приміщень) осередків спеціальних дитячих садків; - <i>розташування на перших поверхах групових (приміщень) осередків дитячих садків для груп вихованців віком до 5-ти років.</i>	7.1.2 Допускається проєктувати ясла, дитячі садки місткістю від 41 вихованця та спеціальні дитячі садки місткістю від 25 вихованців вбудованими та вбудовано-прибудованими: 1) у житлові будинки за умови: - обмеження їх загальної місткості не більше ніж 90 вихованців для ясел та спеціальних дитячих садків та не більше ніж 120 вихованців для дитячих садків; - виділення приміщень закладів дошкільної освіти з таким типом організації освітньої діяльності в окремий протипожежний відсік; - розташування приміщень для перебування вихованців на першому – третьому поверхах із влаштуванням окремого виходу назовні (на вулицю) згідно з вимогами ДБН В.1.1-7; - розташування на перших поверхах групових (приміщень) осередків для дітей немовлят та раннього віку, а також спеціальних груп; - розташування на першому – другому поверхах групових (приміщень) осередків дитячих садків. Допускається розташування на третьому поверсі дитячого садка групових (приміщень) осередків для вихованців віком від 5 років.	Суперечить термінології Закону України «Про дошкільну освіту» та вже затвердженим НПА (положенням про типи)
2) у громадські будинки за умови: - обмеження їх загальної місткості: не більше ніж 120 вихованців для ясел, не більше ніж 160 вихованців для дитячих садків, не більше ніж 90 вихованців для спеціальних дитячих садків; - виділення приміщень <i>таких закладів дошкільної освіти</i> в окремий протипожежний відсік; - розташування приміщень <i>таких закладів дошкільної освіти на першому поверсі або першому -другому поверхах</i> із забезпеченням	2) у громадські будинки за умови: - обмеження їх загальної місткості: не більше ніж 120 вихованців для ясел, не більше ніж 160 вихованців для дитячих садків, не більше ніж 90 вихованців для спеціальних дитячих садків; - виділення приміщень закладів дошкільної освіти з таким типом організації освітньої діяльності в окремий протипожежний відсік; - розташування приміщень для перебування вихованців закладів дошкільної освіти з таким типом організації освітньої діяльності на першому	

окремого виходу назовні (на вулицю) згідно з вимогами ДБН В.1.1-7; - розташування на перших поверхах групових (приміщень) осередків спеціальних дитячих садків; - розташування на <i>перших поверхах групових (приміщень) осередків дитячих садків для груп вихованців віком до 5-ти років.</i>	- третьому поверхах із забезпеченням окремого виходу назовні (на вулицю) згідно з вимогами ДБН В.1.1-7; - розташування на перших поверхах групових (приміщень) осередків для дітей немовлят та раннього віку, а також спеціальних груп; - розташування на першому – другому поверхах групових (приміщень) осередків дитячих садків. Допускається розташування на третьому поверсі дитячого садка групових (приміщень) осередків для вихованців віком від 5 років.	
Забороняється розташування вбудованих та вбудовано-прибудованих в житлові, громадські та інші будівлі приміщення місткістю від 41 вихованця та спеціальні дитячі садки місткістю від 25 вихованців <i>від третього поверху включно і вище.</i>	Забороняється розташування вбудованих та вбудовано-прибудованих в житлові, громадські та інші будівлі приміщення місткістю від 41 вихованця та спеціальні дитячі садки місткістю від 25 вихованців вище третього поверху.	Суперечить уже затвердженим НПА (положення про типи) Тим більше, що 3-й поверх не стосується дітей, що зазначено нижче у проєкті ДБН
7.1.3 Допускається проєктувати ясла, дитячі садки місткістю до 40 вихованців включно та спеціальні дитячі садки місткістю до 24 вихованців включно вбудованими та вбудовано-прибудованими: 1) у житлові та громадські будинки за умови: - виділення приміщень <i>таких закладів дошкільної освіти</i> в окрему протипожежну секцію; - розташування приміщень <i>ясел, дитячих садків та спеціальних дитячих садків на першому поверсі або першому - другому</i> поверхах із влаштуванням окремого виходу назовні (на вулицю) згідно з вимогами ДБН В.1.1-7; - розташування на перших поверхах групових (приміщень) осередків спеціальних дитячих садків;	7.1.3 Допускається проєктувати ясла, дитячі садки місткістю до 40 вихованців включно та спеціальні дитячі садки місткістю до 24 вихованців включно вбудованими та вбудовано-прибудованими: 1) у житлові та громадські будинки за умови: - виділення приміщень закладів дошкільної освіти з таким типом організації освітньої діяльності в окрему протипожежну секцію; - розташування приміщень для перебування вихованців на першому – третьому поверхах із влаштуванням окремого виходу назовні (на вулицю) згідно з вимогами ДБН В.1.1-7; - розташування на перших поверхах групових (приміщень) осередків для дітей немовлят та раннього віку, а також спеціальних груп;	

- розташування на <i>перших поверхах групових (приміщень) осередків дитячих садків для груп вихованців віком до 5-ти років.</i>	- розташування на першому – другому поверхах групових (приміщень) осередків дитячих садків. Допускається розташування на третьому поверсі дитячого садка групових (приміщень) осередків для вихованців віком від 5 років.	
Забороняється розташування вбудованих та вбудовано-прибудованих в житлові, громадські та інші будівлі приміщення ясел, дитячих садків місткістю до 40 вихованців включно та спеціальних дитячих садків до 24 вихованців <i>включно від третього поверху включно і вище.</i>	Забороняється розташування вбудованих та вбудовано-прибудованих в житлові, громадські та інші будівлі приміщення ясел, дитячих садків місткістю до 40 вихованців включно та спеціальних дитячих садків до 24 вихованців вище третього поверху.	Суперечить уже затвердженим НПА (положенням про типи) Тим більше, що 3-й поверх не стосується дітей, що зазначено нижче у проєкті ДБН
7.1.8 У надземних поверхах ясел, дитячих садків та спеціальних дитячих садків слід розміщувати групові (приміщення) осередки, приміщення для музичних, фізкультурних, <i>навчальних</i> занять та ігор, кабінети спеціалістів, які працюють із вихованцями, приміщення медичного та оздоровчого призначення, приміщення для педагогічних працівників, приміщення їдальні (харчоблоку) та приміщення загального користування.	7.1.8 У надземних поверхах ясел, дитячих садків та спеціальних дитячих садків слід розміщувати групові (приміщення) осередки, приміщення для музичних, фізкультурних, інших занять та ігор, кабінети спеціалістів, які працюють із вихованцями, приміщення медичного та оздоровчого призначення, приміщення для педагогічних працівників, приміщення їдальні (харчоблоку) та приміщення загального користування.	
7.1.9 На третьому поверсі будівель ясел та дитячих садків (<i>крім вбудованих, прибудованих та вбудовано-прибудованих ясел та дитячих садків</i>) 1) допускається розташовувати: - групові (приміщення) осередки для вихованців віком від 5 ти років; - кабінети спеціалістів, які працюють із вихованцями (психолога, корекційного та соціального педагога тощо); - приміщення для педагогічних працівників; - службово-побутові приміщення.	7.1.9 На третьому поверсі будівель ясел та дитячих садків 1) допускається розташовувати: - групові (приміщення) осередки для вихованців віком від 5 ти років; - кабінети спеціалістів, які працюють із вихованцями (психолога, корекційного та соціального педагога тощо); - приміщення для педагогічних працівників; - службово-побутові приміщення. 2) забороняється розташовувати:	* Інклюзивну групу передбачити неможливо, а от спеціальну можливо. Якщо хоча б одна дитина впродовж року вимагає інклюзивного навчання, група автоматично стає інклюзивною. І до речі, такою дитиною

2) забороняється розташовувати: - групові (приміщення) осередків вихованців віком до 4х років включно; - групові (приміщення) осередки <i>інклюзивних</i> груп.	- групові (приміщення) осередків вихованців віком до 4х років включно; - групові (приміщення) осередки спеціальних* груп.	може бути і 5-річна дитина
Норма відсутня	Вимоги до розміщення ігрових, фізкультурно-спортивних майданчиків та осередків розвитку	Ефект: Економія території Дозволяється за певними обмеженнями Санітарним регламентом для ЗДО (Пункт 4 Розділу II)
	7.1.14 Майданчики та осередки розвитку на відкритому повітрі допускається розміщувати на даху будівлі, що використовується, за умови огорожі для безпеки вихованців. Обладнання на даху не повинно бути вище огорожі. Забороняється розташування ігрових (групових) та/або спортивних майданчиків, винесених на дахи будівель або споруд, на яких розміщено / виведено обладнання, що є джерелом небезпечних факторів (хімічні речовини, шум, вібрація, ультразвук, інфразвук, теплове, іонізуюче, неіонізуюче та інші види випромінювання)	Зміна нумерації далі по тексту
Зовнішні виходи до групових (приміщень) осередків	Зовнішні виходи / входи до групових (приміщень) осередків	

7.2.1.1 Структуру будівель ясел, дитячих садків від 41 вихованця та спеціальних дитячих садків місткістю від 25 вихованців необхідно створювати на основі функціонально об'єднаних груп приміщень: групових (приміщень) осередків; приміщень для музичних, фізкультурних, <i>навчальних</i> занять та ігор; медичних; службово-побутових приміщень; харчоблоку; пральні тощо.	7.2.1.1 Структуру будівель ясел, дитячих садків від 41 вихованця та спеціальних дитячих садків місткістю від 25 вихованців необхідно створювати на основі функціонально об'єднаних груп приміщень: групових (приміщень) осередків; приміщень для музичних, фізкультурних, інших занять та ігор; медичних; службово-побутових приміщень; харчоблоку; пральні тощо.	
7.2.1.3 В яслах та дитячих садках місткістю від 41 вихованця та спеціальних дитячих садків місткістю від 25 вихованців необхідно проектувати наступні приміщення: групові приміщення для вихованців: 1) групові (приміщення) осередки; приміщення для музичних, фізкультурних, навчальних занять та ігор:	7.2.1.3 В яслах та дитячих садках місткістю від 41 вихованця та спеціальних дитячих садків місткістю від 25 вихованців необхідно проектувати такі приміщення: групові приміщення для вихованців: 1) групові (приміщення) осередки; приміщення для музичних, фізкультурних, інших занять та ігор:	
службово-побутові приміщення: 1) адміністративні та господарські приміщення; 2) приміщення для зберігання дезінфекційних засобів (в умовах реконструкції та капітального ремонту допускається не передбачати); 3) технічне приміщення для прибирання (в умовах реконструкції та капітального ремонту допускається не передбачати); 4) пральня (для ясел, дитячих садків та спеціальних дитячих садків які здійснюють прання, сушіння, прасування білизни і рушників, що використовуються для потреб вихованців <i>самостійно</i>).	службово-побутові приміщення: 1) адміністративні та господарські приміщення; 2) приміщення для зберігання дезінфекційних засобів (в умовах реконструкції та капітального ремонту допускається не передбачати); 3) технічне приміщення для прибирання (в умовах реконструкції та капітального ремонту допускається не передбачати); 4) пральня (для ясел, дитячих садків та спеціальних дитячих садків, які самостійно здійснюють прання, сушіння, прасування білизни і рушників, що використовуються для потреб вихованців).	
7.2.1.4 В яслах та дитячих садках місткістю від 41 вихованця та спеціальних дитячих садків місткістю від 25 вихованців допускається проектувати наступні приміщення:	7.2.1.4 В яслах та дитячих садках місткістю від 41 вихованця та спеціальних дитячих садків місткістю від 25 вихованців допускається проектувати такі приміщення:	Якщо допускається, навіщо обмеження?

приміщення для музичних, фізкультурних, навчальних занять та ігор: 1) ресурсну кімнату (норма застосовується для спеціальних дитячих садків); 2) зали для рухливих активностей (хореографічна зала тощо) відповідно до [7] [9];	приміщення для музичних, фізкультурних, інших занять та ігор: 1) ресурсну кімнату; 2) зали для рухливих активностей (хореографічна зала, зал для міні-футболу тощо) відповідно до [7] [9];	
приміщення медичного та оздоровчого призначення: 1) медичний кабінет (у разі організації медичного обслуговування вихованців відповідно до вимог [6]; 2) інші кабінети, необхідні для здійснення медичного обслуговування вихованців відповідно до [9]; 3) басейн; 4) приміщення для надання реабілітаційних послуг дітям віком 8-ми років.	приміщення медичного та оздоровчого призначення: 1) медичний кабінет (у разі організації медичного обслуговування вихованців відповідно до вимог [6]; 2) інші кабінети, необхідні для здійснення медичного обслуговування вихованців відповідно до [9]; 3) басейн; 4) приміщення для надання реабілітаційних послуг дітям віком до 8-ми років.	
приміщення для педагогічних працівників: 1) кімната психологічного розвантаження вихователів; 2) інші кабінети з урахуванням [8], [9] (музичного керівника, інструктора з фізкультури, керівника гуртка, вчителя англійської мови тощо)	приміщення для педагогічних працівників: 1) кімната психологічного розвантаження педагогічних працівників та помічників вихователів; 2) інші кабінети з урахуванням [8], [9] (музичного керівника, інструктора з фізкультури, керівника гуртка, вчителя англійської мови тощо)	
7.2.2 Групові приміщення для вихованців	7.2.2 Групові приміщення (осередки) для вихованців	
7.2.2.10 В роздягальнях групових (приміщеннях) осередків для вихованців віку немовляти та раннього віку (в яслах, дитячих садках та спеціальних дитячих садках) слід передбачати відокремлене місце або зону для грудного годування в роздягальнях.	7.2.2.10 В групових (приміщеннях) осередках ясел слід передбачати відокремлене місце для грудного годування. Такі місця можуть бути окремими осередком (або кімнатою), відгородженим ширмою та облаштованим столом для сповивання (можливо використовувати	Грудне годування в ЗДО передбачається до 2-х років відповідно до положення про типи

<i>Такі місця слід відгороджувати ширмою та обладнувати столом для сповивання (можливо використовувати відкидний), місцем для сидіння, вішаком для верхнього одягу та рукомийником. В умовах реконструкції та капітального ремонту допускається рукомийник не влаштовувати.</i> <i>Допускається в роздягальнях інших вікових груп встановлювати столи для сповивання.</i>	відкидний), місцем для сидіння та рукомийником, холодильником для зберігання зцідженного молока. Для годування немовляти сумішами потрібні також полиці для зберігання сумішей, столи, приладдя, розетки та підігрівачі для приготування сумішей.	Для відвідувачів, зокрема батьків з іншими дітьми-немовлятами, передбачено вище у проєкті ДБН одну окрему кімнату на ЗДО, а не у кожній групі – наявність декількох таких кімнат економічно не виправдана
7.2.2.15 В кожному груповому (приміщенні) осередку ясел та дитячих садків місткістю від 41 вихованця слід проєктувати санітарно-гігієнічне приміщення для вихованців яке обладнується: 1) кабінами з унітазами для вихованців, щонайменше одна з яких є універсальною для користування вихованцем на кріслі колісному із супроводжуючим; 2) умивальниками для вихованців; 3) душовим піддоном; 4) стелажем для горщиків (для груп для вихованців віком до 3х років).	7.2.2.15 У кожному груповому (приміщенні) осередку ясел та дитячих садків місткістю від 41 вихованця слід проєктувати санітарно-гігієнічне приміщення для вихованців, що обладнується: 1) кабінами з унітазами для вихованців, щонайменше одна з яких є універсальною для користування вихованцем на кріслі колісному із супроводжуючим; 2) умивальниками для вихованців; 3) душовим піддоном; 4) стелажем для горщиків (*для вихованців віком до 3-х років).	* Такі вихованці можуть бути в різновікових групах
7.2.2.16 В кожному груповому (приміщенні) осередку спеціальних садків місткістю від 25 вихованців слід проєктувати санітарно-гігієнічне приміщення для вихованців яке обладнується: 1) двома універсальними кабінами з унітазами для користування вихованцем на кріслі колісному із супроводжуючим; 2) двома умивальниками для вихованців; 3) душовим піддоном;	7.2.2.16 У кожному груповому (приміщенні) осередку спеціальних садків місткістю від 25 вихованців слід проєктувати санітарно-гігієнічне приміщення для вихованців, що обладнується: 1) двома універсальними кабінами з унітазами для користування вихованцем на кріслі колісному із супроводжуючим; 2) двома умивальниками для вихованців; 3) душовим піддоном;	

4) кушеткою; 5) меблями та інвентарем для тимчасового зберігання санітарно-гігієнічних виробів, зокрема використаних; 6) стелажем для горщиків (для груп для вихованців віком до 3х років).	4) кушеткою; 5) меблями та інвентарем для тимчасового зберігання санітарно-гігієнічних виробів, зокрема використаних; 6) стелажем для горщиків (*для вихованців віком до 3х років).	
7.2.3 Приміщення для музичних, фізкультурних, навчальних занять та ігор	7.2.3 Приміщення для музичних, фізкультурних, інших занять та ігор	
7.2.3.10 Ресурсний осередок в яслах та дитячих садках місткістю від 41 вихованця у вигляді відокремленої зони може влаштовуватись в групових (приміщеннях) осередках, кабінетах практичного психолога, соціального та корекційного педагогів, методичному кабінеті. Такий ресурсний осередок слід облаштовувати відповідно до вимог [12].	7.2.3.10 Ресурсний осередок в яслах та дитячих садках місткістю від 41 вихованця у вигляді відокремленої зони може влаштовуватись в групових (приміщеннях) осередках, кабінетах практичного психолога, соціального та корекційного педагогів, методичному кабінеті, інших безпечних для вихованців приміщеннях . Такий ресурсний осередок слід облаштовувати відповідно до вимог [12].	
7.2.4.1 У складі ясел та дитячих садків місткістю від 41 вихованця та спеціальних дитячих садків місткістю від 25 вихованців слід проєктувати: - кабінет практичного психолога; - кабінет соціального педагога; - кабінет корекційного педагога. Допускається поєднувати кабінет соціального педагога із кабінетом психолога, а кабінет корекційного педагога із ресурсною кімнатою.	7.2.4.1 У складі ясел та дитячих садків місткістю від 41 вихованця та спеціальних дитячих садків місткістю від 25 вихованців слід проєктувати: - кабінет практичного психолога; - кабінет соціального педагога; - кабінет корекційного педагога. Допускається поєднувати кабінет соціального педагога із кабінетом психолога, а кабінет корекційного педагога із ресурсною кімнатою. За відсутності ресурсної кімнати допускається об'єднання кабінетів практичного психолога, соціального педагога та корекційного педагога в один.	
7.2.5.10 Допускається у складі спеціальних дитячих садків передбачати приміщення для надання	7.2.5.10 Допускається у складі дитячих садків, спеціальних дитячих садків передбачати приміщення для	Реабілітаційні послуги можливі для дітей від 3-х років

реабілітаційних послуг в амбулаторних умовах дітям віком до 8 років з урахуванням вимог [9] При цьому слід влаштовувати окремий вхід ззовні (з вулиці) до таких приміщень.	надання реабілітаційних послуг в амбулаторних умовах дітям віком до 8 років з урахуванням вимог [9] При цьому слід влаштовувати окремий вхід ззовні (з вулиці) до таких приміщень.	
7.2.7.2 У складі ясел та дитячих садків місткістю від 41 вихованця та спеціальних дитячих садків місткістю від 25 вихованців допускається проектувати кімнату психологічного розвантаження <i>вихователів</i> площею, наведеної у Таблиці Б1 Додатка Б. Кімнату психологічного розвантаження <i>вихователів</i> допускається суміщати із методичним кабінетом.	7.2.7.2 У складі ясел та дитячих садків місткістю від 41 вихованця та спеціальних дитячих садків місткістю від 25 вихованців допускається проектувати кімнату психологічного розвантаження педагогічних працівників та помічників вихователів площею, наведеної у Таблиці Б1 Додатка Б. Кімнату психологічного розвантаження педагогічних працівників та помічників вихователів допускається суміщати із методичним кабінетом.	
7.3.1.2 В спеціальних дитячих садках місткістю до 24 вихованців включно слід проектувати наступні приміщення: 1) групові (приміщення) осередки; 2) медичний осередок; 3) приміщення харчоблоку; 4) універсальне санітарно-гігієнічне приміщення для працівників та відвідувачів; 5) кабінет практичного психолога; 6) кабінет для корекційно-розвиткових занять; 7) кабінет для адміністративного персоналу; Допускається у складі приміщень спеціальних дитячих садках місткістю до 24 вихованців включно передбачати ресурсну кімнату та інші приміщення.	7.3.1.2 У спеціальних дитячих садках місткістю до 24 вихованців включно слід проектувати такі приміщення: 1) групові (приміщення) осередки; 2) медичний осередок; 3) приміщення харчоблоку; 4) універсальне санітарно-гігієнічне приміщення для працівників та відвідувачів; 5) кабінет практичного психолога; 6) кабінет для корекційно-розвиткових занять; 7) кабінет для адміністративного персоналу; Допускається об'єднання кабінету практичного психолога та кабінету для корекційно-розвиткових занять в один кабінет. Допускається у складі приміщень спеціальних дитячих садках місткістю до 24 вихованців включно передбачати ресурсну кімнату та інші приміщення.	
7.3.2 Групові приміщення для вихованців	7.3.2 Групові приміщення (осередки) для вихованців	
7.3.2.6 В групових (приміщеннях) осередків ясел та дитячих садків до 40 вихованців включно слід	7.3.2.6 У групових (приміщеннях) осередків ясел та дитячих садків до 40 вихованців включно слід	

проектувати санітарно-гігієнічне приміщення для вихованців, яке обладнується: а) кабінами (з унітазами) для вихованців розмірами не менше ніж 0,75 м × 0,80 м, щонайменше одна з яких є універсальною для користування вихованцем на кріслі колісному із супроводжуючим розміром не менше ніж 1,65 м × 1,80 м; в) умивальниками для вихованців; г) душовим піддоном. Допускається завданням на проектування, зокрема для групових (приміщень) осередків для дітей віком до 3х років передбачати: а) <i>стіл для сповивання (стаціонарний або відкидний);</i> б) стелаж для горщиків. Щонайменше одна універсальна кабіна має бути обладнана змішувачем із душовим шлангом.	проектувати санітарно-гігієнічне приміщення для вихованців, яке обладнується: а) кабінами (з унітазами) для вихованців розмірами не менше ніж 0,75 м × 0,80 м, щонайменше одна з яких є універсальною для користування вихованцем на кріслі колісному із супроводжуючим розміром не менше ніж 1,65 м × 1,80 м; в) умивальниками для вихованців; г) душовим піддоном. Допускається завданням на проектування, зокрема для групових (приміщень) осередків для дітей віком до 3х років передбачати: а) виключити; б) стелаж для горщиків. Щонайменше одна універсальна кабіна має бути обладнана змішувачем із душовим шлангом.	
Норма відсутня	У групових (приміщеннях) осередках ясел слід передбачати відокремлене місце для грудного годування. Такі місця можуть бути окремим осередком (або окремою кімнатою), відгородженим ширмою та облаштованим столом для сповивання (можливо використовувати відкидний), місцем для сидіння та рукомийником, холодильником для зберігання зцідженого молока. Для годування немовляти сумішами потрібні також полиці для зберігання сумішей, столи, приладдя, розетки та підігрівачі для приготування сумішей.	Додати
ДОДАТОК Б		
19. приміщення для надання реабілітаційних послуг дітям віком 8-ми років	19. приміщення для надання реабілітаційних послуг дітям віком до 8-ми років	Розповсюдити на дитячі садки як можливість

22. Кімната психологічного розвантаження <i>вихователів</i>	22. Кімната психологічного розвантаження педагогічних працівників та помічників вихователів	
Таблиця Б.2. Перелік та площі приміщень ясел та дитячих садків місткістю до 40 вихованців включно та спеціальних дитячих садків місткістю до 24 вихованців включно.		
7. Кабінет для корекційно-розвиткових послуг	допускається передбачати завданням на проектування	Додати
Додаток Г (обов'язковий) Перелік санітарних приладів та меблів у санітарно-гігієнічному приміщення для вихованців у групових (приміщеннях) осередках ясел, дитячих садків та спеціальних дитячих садків місткістю		
	Холодильник для зберігання зціженого молока Полиці (шафа) для зберігання сумішей Стерилізатори для дитячого посуду та іграшок Підігрівачі для приготування сумішей	Додати в обидві таблиці
БІБЛІОГРАФІЯ		
7. Наказ Міністерство освіти і науки України від 12.01.2021 № 33 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція»	7. Наказ Міністерство освіти і науки України від 12.01.2021 № 33 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція», постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2025 № 1557 «Про затвердження Державного стандарту дошкільної освіти» (вступає в силу 1 вересня 2027 року).	Додати
9. Наказ Міністерство освіти і науки України від 13.08.2025 №1138 «Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання».	9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.08.2025 № 1138 « Про затвердження Орієнтовних переліків матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення закладу дошкільної освіти »	Виправити
Пункт відсутній	після пункту «11. Кодексу цивільного захисту України» доповнити новим пунктом 12 такого змісту:	Додати

	«12. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138 «Деякі питання використання об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту»».	
--	---	--



СЕД АСКОД - Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація об'єднаних територіальних громад»
 № документа: 653/26
 Дата реєстрації: 27.05.2026
 Сертифікат: 5E984D526F82F38F0400000055F6CC01CDFB9707
 Дійсний з: 20.05.2026 10:10:40
 Дійсний до: 20.05.2027 23:59:59
 Підписувач: ДОБРІВСЬКИЙ ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 Мітка часу: 27.05.2026 16:13:04